

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所 在 地	東京都杉並区上荻1－15－1			
	名 称	株式会社ネモト・ルミマテリアル			
	代 表 者	代表取締役社長 竹内 信義			
型 式 記 号		FRG－AP			
認 定 番 号		HP－013号			
認 定 日		平成19年4月24日			
設 置 環 境		屋内用			
設 置 場 所		壁用			
標 識 区 分		A200級、A100級			
機能評価項目	耐 摩 耗 性	適合（JIS K8682-1に適合）			
	耐 水 性	適合			
	耐 候 性	非該当			
	耐 燃 性	適合			
	耐 薬 品 性	適合			
	曲 げ 強 度	非該当			
	す べ り 抵 抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度mcd/m ²	60分後輝度mcd/m ²
		A200級	200lx20分間	200	60
		A100級	100lx20分間	150	45
			50lx20分間		
発光色と波長		507～555nm			

注意事項

機能評価項目が「未実施」の場合は、設置環境及び設置場所の条件を十分に検討して使用するものであること。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司

