

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所 在 地	埼玉県狭山市広瀬台 2－9－23			
	名 称	株式会社東京化成製作所			
	代 表 者	代表取締役 山口 幸蔵			
型 式 記 号		H L S			
認 定 番 号		HP－025号			
認 定 日		平成22年9月30日			
設 置 環 境		屋内用			
設 置 場 所		壁用			
標 識 区 分		C200級			
機能評価項目	耐 摩 耗 性	適合 (JIS H 8682-1に適合)			
	耐 水 性	適合			
	耐 候 性	非該当			
	耐 燃 性	適合			
	耐 薬 品 性	適合			
	曲 げ 強 度	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
耐凍結融解性		非該当			
表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m ²	60分後輝度 mcd/m ²	
	C200級	200lx20分間	100 mcd/m ²	30 mcd/m ²	
発光色・波長		520 nm			

注意事項



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純

