

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	東京都杉並区上荻 1-15-1			
	名称	株式会社ネモト・ルミマテリアル			
	代表者	代表取締役社長 竹内 信義			
型式記号		UG-FD-A			
認定番号		HP-022号			
認定日		平成22年6月28日			
設置環境		屋内・屋外兼用			
設置場所		壁用			
標識区分		S200級、S100級、S50級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS H 8682-1 に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	適合			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	適合			
	すべり抵抗	非該当			
耐凍結融解性		該当			
表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m ²	60分後輝度 mcd/m ²	
	S200 級	200lx20 分間	250 mcd/m ²	75 mcd/m ²	
	S100 級	100lx20 分間	200 mcd/m ²	60 mcd/m ²	
	S50 級	50lx20 分間	128 mcd/m ²	38 mcd/m ²	
発光色と波長		519 nm			
注意事項					



一般財団法人 日本消防設備安全センター
 理事長 原 田 正 司

